

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
071601  
ШЫГЫС КАЗАКСТАН  
ОБЛЫСЫ  
ТАРБАҒАТАЙ АУДАНЫ  
АҢЖАР АУЫЛЫ

\* \* \*

«АБАЙ АТЫНДАҒЫ ОРТА  
МЕКТЕБІ»  
КОММУНАЛДЫҚ  
ЖЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

«05 06 2023  
№ 75 20.03.2023 жылы Тарбағатай ауданының ТЖБ қызметкерлермен Тарбағатай ауданы, Аңжар ауылы, Байжігіт көшесі 65 мекенжайындағы Шығыс Казақстан облысы Білім Басқармасы Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Абай атындағы орта мектебі» КММ-нің өрт қауіпсіздігі бойынша тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тарбағатай ауданының ТЖБ бастығы  
азаматтық қорғау подполковни  
Д.Б.Сағатбековке

### АҚПАРАТ

#### Анықталған бұзушылықтар

#### Анықталған бұзушылықтардың негізі

№	Анықталған бұзушылықтар	Анықталған бұзушылықтардың негізі
1	Мектеп ғимараты кезекші персоналды эвакуациялау жоспары, өрт қауіпсіздік шаралары туралы нұсқаулық және 101, 102 нөмір ілінген тактайшалары жок	Орындалды
2	Мектеп ғимараты ішіндегі өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспары сәйкес емес	Орындалды
3	Мектеп ғимаратындағы өрт дабылы қондырғыларының өрт кезінде адамдарды құлақтандыру жүйелерін жарамды күйде ұстау қажет	Орындалды
4	Мектеп ғимараты ішіндегі эвакуациялау жолдарындағы «ШЫГУ» белгілері жанбайды	Орындалды
5	Мектеп ғимараты (спорт зал, акт зал, асхана) эвакуациялық шығу жолдарындағы есіктерді жаппау керек	Орындалды
6	Мектеп ғимаратының қосалқы шығу жолдарындағы кілемше еденге бекітілмеген	Орындалды
7	Мектеп ғимараты ішінде бұлінген және бекітілмеген электр резеткаларын пайдалануға жол берменіз	Орындалды

«Абай атындағы орта мектебі»  
КММ директоры

П.Ахметбеков

