

Шығыс Қазақстан облысы
білім басқармасы Тарбағатай
ауданы бойынша білім
бөлімінің «Абай атындағы
орта мектебі»
коммуналдық мемлекеттік
мекемесі



Коммунальное
Государственное
учреждение «Средняя
школа имени Абая»отдела
образования
поТарбагатайскому району
управления Восточно-
Казахстанской области

Акжар ауылы
Байжігіт көшесі №65
Факс 2-11-03 Тел 2-00-03

село Акжар
Ул. Байжигит №65
Факс 2-11-03 Тел 2-00-03
tarb_abai@mail.ru



«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
министрлігі Шығыс Қазақстан облысының
Төтенше жағдайлар департаменті
Тарбағатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі»
республикалық мемлекеттік мекемесі басшысы
Д.Б.Сағатбековке

Хабарлама

«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тарбағатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесі 17.03 - 20.03.2023 жылы ШҚО Тарбағатай ауданы бойынша білім бөлімінің «Абай атындағы орта мектебі» КММ-не бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және қадағалау жұмыстарын жүргізді.

Бақылау барысында анықталған кемшіліктер белгіленген талапқа сай жойылып, сәйкестендірілді.

П.6. ҚР ТЖБ 2022 жылдың 21 ақпандағы № 55 бұйрық «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» 8 т бойынша мектеп ғимаратында эвакуациялық жоспары талапқа сай жөнделіп, бекітіліп, қажетті ғимараттың бірінші этапына ілінді.

П.8. ҚР ТЖБ 2022 жылдың 21 ақпандағы № 55 бұйрық «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» 8 т мектеп ғимарат ішіндегі өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспары сәйкестендірілді.

П.29. ҚР ТЖБ 2022 жылдың 21 ақпандағы № 55 бұйрық «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» 29 т мектеп ғимаратындағы өрт дабылы кондырғыларының өрт кезіндегі адамдардың эвакуациялану жүйелері жұмыс жасап тұр.

П.62. ҚР ТЖБ 2022 жылдың 21 ақпандағы № 55 бұйрық «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» 62 т мектеп ғимараты ішіндегі эвакуациялау жолдарындағы «ШЫҒУ» белгілері талапқа сай жанып тұр.

П.64. ҚР ТЖБ 2022 жылдың 21 ақпандағы № 55 бұйрық «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» 54 т мектеп ғимараты (спорт зал, акт зал, асхана) эвакуациялық шығу жолдарындағы есіктер талапқа сай жөнделіп, бекітілді.

П.72. ҚР ТЖБ 2022 жылдың 21 ақпандағы № 55 бұйрық «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» 72 т мектеп ғимаратының қосалқы шығу жолындағы кілемші еденге талапқа сай бекітілді.

П.75. ҚР ТЖБ 2022 жылдың 21 ақпандағы № 55 бұйрық «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» 75 т мектеп ғимараты ішіндегі бүлінген және бекітілмеген есіктер резеткаларды жөндеуден өткізіп, пайдалануға берілді.

Мектеп директоры
Мектеп директорының шаруашылық
ісі жөніндегі орынбасары



Н.Ақыбаева
Е.Мейрамгазинов